

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SAN BASILIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 24/1/17 ORA INIZIO 15:30 ORA FINE 16:00

LUOGO DI LAVORO: VIA – PIAZZALE SAN BASILIO - AQ

PREPOSTO: GEOM. FARDA MARIANO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 57031 DEL 6-10-2015	SI	X	NO	NA
Visibile all'ingresso	SI	X	NO	NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SI	X	NO	NA
Cronoprogramma	SI	X	NO	NA
Costi della sicurezza	SI	X	NO	NA
Layout di cantiere	SI	X	NO	NA
Fascicolo Dell'Opera	SI	X	NO	NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI	X	NO	NA
Contratto appalto/subappalto	SI	X	NO	NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 20-10-2016	SI X			
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);				
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL	SI	X	NO	NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI		NO	NA

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA	
L'estintore è presente?	SI	X	NO	NA	
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SI	X	NO	NA	
La segnaletica è presente?	SI	X	NO	NA	
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA	
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08); DA ATTREZZARE	SI		NO	X	NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI	X	NO	NA

Certificazione corretta installazione GRU'	SI	X	NO	NA
Progetto basamento della GRU'	SI	X	NO	NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08)	SI	X	NO	NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi);	SI	X	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI	X	NO	NA

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<u>Smontaggi di soffitti, porte, radiatori; fatti.</u>
<u>Movimentazione del materiale a sberlo.</u>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI		NO	NA	X
--------------------------------------	----	--	----	----	---

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI	X	NO	NA
---	----	---	----	----

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI		NO	X	NA
--	----	--	----	---	----

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI	X	NO	NA
--	----	---	----	----

**INADEMPIENZE RISCONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI
ATTIVAZIONE**


~~Aggiornare attestato preposto del Sig. Mariano Farde~~

Verifica attività e lavorazioni in atto e documentazione
presente;

Verifica del ponteggio installato e del nuovo stato
conservativo dello stesso;

Sono state interdetto la zona AVIA ROSA e seguito
del distacco
del ~~collo~~ periale di parte dell'intonaco sulle volte
e camocanne.

IL PREPOSTO DI CANTIERE



PROFESSIONAL SERVICE SRL

