

# VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SAN BASILIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 22/2/17 ORA INIZIO 12:30 ORA FINE 13:00

LUOGO DI LAVORO: VIA – PIAZZALE SAN BASILIO - AQ

PREPOSTO: GEOM. FARDA MARIANO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 57031 DEL 6-10-2015 Visibile all'ingresso	SIX NO NA SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA
Contratto appalto/subappalto	SIX NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 20-10-2016 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SIX SIX NO NA SI NO NA
---	------------------------------

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08); DA ATTREZZARE	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO X NA
--	---

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
--	---

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di <i>AGGIORNARE</i> verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
---	---

**FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

<i>Strutturatura interna di parti.</i>
<i>Montaggio ponteggio</i>
<i>Demolizioni di pavimenti e soffitti.</i>
<i>Iniezioni di malta su pareti da consolidare.</i>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI NO NA X
--------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SIX NO NA
---	-----------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO X NA
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SIX NO NA
--	-----------

**DITTA: EDILFRAIR**

**ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILIZIA**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA REDATTA 8-8-2016	SIX NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC SCADENZA 20-2-2017 <b>AGGIORNARE</b>	SIX NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SIX NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SIX NO NA
Dichiarazione organico medio annuo	SIX NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SIX NO NA
Nomine Medico competente	SIX NO NA
Nomina RSPP	SIX NO NA
Attestato RSPP	SIX NO NA
Verbale elezione RLS	
Verbale adesione RLST	SIX NO NA
Nomine ANTINCENDIO	SIX NO NA
Attestato ANTINCENDIO	SIX NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Nomina PREPOSTO	SIX NO NA
Attestato PREPOSTO <b>DA REPERIRE AGGIORNATO</b>	SIX NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI NO X NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
MARIANO FARDA	X	X	X	X		X	X	X	X		
BARBUCINESCU VIRGIL	X	X	X	X		X					
BIRSAN IOAN	X										
COCCIOLONNE FRANCESCO	X	X	X	X		X					
GIZZI FRANCESCO	X										
LOMBARDI ANTONIO	X	X	X	X		X					
LIONETTI LUIGI											
LIBERATI GABRIELE	X										
MARRONARO BERARDINO	X	X	X	X		X					
MICARELLI MARCO	X										
MIGLIOZZI MAURIZIO	X	X	X	X		X					
PAOLELLI GIANLUCA	X	X	X	X		X					
PAGANICA PAOLO	X										
SETTE TITO	X	X	X	X		X					
SUCACIU DANIEL	X	X	X	X		X					
TEMPESTA ANTONIO	X	X	X	X		X					
JUGA CONSTANTIN	X	X	X	X		X					
DI CARLANTONIO SANDO	X	X	X	X		X					
GARSONE ALESSANDRO	X	X	X	X		X					
SETTE DANIANO	X	X	X	X		X					
ENE IOAN	X	X	X	X		X					
MILANI LORETO	X	X	X	X		X					
LIONETTI RUGGIERO	X	X	X	X		X					
BUCCI PHILIP	X	X	X	X		X					
PAOLELLI GIANLUCA	X	X	X	X		X					
ZIBERI RAMADAN	X	X	X	X		X					
FUSARI ELIO	X	X	X	X		X					



## INADEMPIENZE RICONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

Aggiornamento doc. psc, fascicolo, layout, costi, cronoprogramma della partizione università


Aggiornare pimus e calcolo

Verifica delle lavorazioni in atto:


- Analizzare le zone in demolizione e boquere preventivamente allo fine di demolizione e alla movimentazione dei materiali di risulta.
- Utilizzare sempre DPI in dotazione.
- Approvare DVRC e CCIAA ditta Edrefair.

In data odierna si è svolta una simulazione delle prove di evacuazione e sismico di terremoto; le maestranze e i preposti hanno collaborato in maniera attiva alle stesse.

Non sono riscontrate criticità durante lo svolgimento delle stesse. I percorsi di esodo e i pti di raccolta simultaneo non sono verificati.



IL PREPOSTO DI CANTIERE

  
.....

PROFESSIONAL SERVICE SRL

  
.....