

# VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE VILLA SANTA LUCIA

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

**DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA**

**DATA SOPRALLUOGO:** 15/2/17 **ORA INIZIO** 14:00 **ORA FINE** 15:00

**LUOGO DI LAVORO: VIA UMBERTO I, VIA XX SETTEMBRE**

**PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SORRENTINO**

**OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN AGGREGATO EDILIZIO**

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) <u>88436 del 16-12-2016</u> Visibile all'ingresso <u>89661</u> <u>26/1/17</u>	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) <b>Cronoprogramma</b> <b>Costi della sicurezza</b> Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra <b>1-8-2016</b> Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL <b>1-8-2016</b>	SI X NO NA SI X NO NA SI NO NA X
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI NO NA X

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? <b>Novembre 2016</b> La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
---	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
--	--

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kgdei verbali di <b>verifica periodica</b> (allegato V D.Lgs.81/08) <b>13-12-2016</b> Richiesta di <b>verifica</b> all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); <b>7-12-2016</b> Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
--	--

**FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

<u>Getto in ch su volte e solai.</u>
<u>Demolizione di intonaco interno</u>
<u>Demolizioni di pavimenti e sovrappavimenti;</u>
<u>Murature interne;</u>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
--------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO NA X
---	------------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO NA X
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI NO NA X
--	------------



**DITTA: BDS TERMOIMPIANTI**

**ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI IDRICI**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	NO X	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI X	NO	NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	SI	NO	NA X
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI X	NO	NA
Nomine Medico competente	SI X	NO	NA
Nomina RSPP	SI X	NO	NA
Attestato RSPP	SI X	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA X
Verbale adesione RLST	SI X	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI X	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI X	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI X	NO	NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
DE SANTIS MARCO							X	X	X		
ZAINEA OCTAVIAN VALENTIN	X	X	X	X	X	NO		X			
GHELLI DIEGO	X	X	X	X	X	NO	X				

**DITTA: CENTI IMPIANTI** ATTIVITA' LAVORATIVA: *imp. elettrica*

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	<i>CR 12/7/16</i>	<i>S 23/5/17</i>									
Certificato di regolarità contributiva - DURC											
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08											
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08											
Dichiarazione organico medio annuo											
Copia Registro infortuni - Vidimato											
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.											
Nomine Medico competente											
Nomina RSPP											
Attestato RSPP											
Verbale elezione RLS											
Verbale adesione RLST											
Nomine ANTINCENDIO											
Attestato ANTINCENDIO											
Nomine PRIMO SOCCORSO											
Attestato PRIMO SOCCORSO											
Nomina PREPOSTO											
Attestato PREPOSTO											
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;											

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
<i>DICORATO ROBERTO</i>	X	<i>5/30/11/17</i>	X	X			X	X			
<i>LUZZI GINO</i>	X	<i>5/29/11/16</i>	X	X		X	X	X			
<i>DIANGELO PAULINO</i>	X	<i>5/11/8/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>PELLICIONE CRISTIAN</i>	X	<i>5/29/10/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>FRANCHI ROBERTO</i>	X	<i>5/29/11/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>BARTOLOMI MARCO</i>	X	<i>5/29/11/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>SERASTIANI LEONARDINO</i>	X	<i>5/29/11/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>FANELLA FABRIZIO</i>	X	<i>5/29/11/17</i>	X	X		X	X	X			
<i>TERSIGNI SIMONE</i>	X	<i>5/7/17/5/5/18/17</i>	X	X		NO					

INADEMPIENZE RISCOSE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

~~Installare corrugati su cavi elettrici interferenti~~ OK.

~~Aggiornare esecutivi ponteggio~~ OK.

~~Installare tav. fermapiedi e parapetto su ponteggio lato interno in corrispondenza delle aperture~~

Reperire copia del DVR e art.37 operai della ditta BOS.

Verifica delle lavorazioni in atto e si prescrive di:

- ① Installare sottopunte su ponteggio dove  $H > 2,5$  m al di sopra di colpestiva.
- ② Installare parapetto su aperture su solai in lavorazione.
- ③ Arretrare e coprire i materiali prima delle manovre.
- ④ Installare solame zone di lavoro sul cantiere interno evitando perforazione ed vuoto della stessa zona (parapetto o sovrapposizione zone di imposta della Tassa x lavoro).
- ⑤ Approvare DVR e CCIAA ditta Edilfiori.
- ⑥ Verifica della doc. della ditta CENTI:
  - Approvare CCIAA
  - X la maestranza TERSIGNI SIMONE (Approvare UNILAV e FORMAZIONE NON PRESENTE ART. 37)
  - Approvare / reperire informazione lavoratori art. 36
  - Reperire Attestato + NOMINA PREPOSTO