

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE VILLA SANTA LUCIA

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 28/2/17 ORA INIZIO 15:00 ORA FINE 15:50

LUOGO DI LAVORO: VIA UMBERTO I, VIA XX SETTEMBRE

PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SORRENTINO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN AGGREGATO EDILIZIO

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 89661 del 26-01-2017 Visibile all'ingresso	SIX NO NA SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA
Contratto appalto/subappalto	SIX NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 1-8-2016 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL 1-8-2016 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO NA X
--	---

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? Novembre 2016 La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
---	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
--	---

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) 13-12-2016 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); 7-12-2016 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
--	---

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<i>Sistemazione ponteggio</i>
<i>Stuoie e cordas interne (perfori, inghinaggi, saldature)</i>
<i>Hydratre ed orchitruvi</i>
<i>Scudi nuovi volte e traversi</i>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SIX NO NA
--------------------------------------	-----------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO NA X
---	------------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO NA X
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI NO NA X
--	------------

DITTA: EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILIZIA

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA REDATTA IN DATA 08-08-2016	SI	X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC SCADÈ IL 20-02-2016	SI	X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	X	NO	NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	-			
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	X	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	X	NO	NA
Nomina RSPP	SI	X	NO	NA
Attestato RSPP	SI	X	NO	NA
Verbale elezione RLS	-			
Verbale adesione RLST	SI	X	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	X	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.ME DICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
SORRENTINO FRANCESCO	X	X	X	X		X	X		X		
CENTI PIZZUTILLI RAFFAELE	X	X	X	X		X		X			
CURTACCI EMANUELE	X	X	X	X		X					
SANTELLA ANTONIO	X	X	X	X		X					
PAOLUCCI AMERIGO	X	X	X	X		X					
DI PROSPERO ROBERTO	X	X	X	X		X					
FERATI JETMIR	X	X	X	X		X					
RECCHIUTI ELIO	X	X	X	X		X					
LUPI FRANCESCO	S30-11-16	X	X	X		X					
DI PROSPERO ROBERTO	X	X	X	X		X					

DITTA: BDS TERMOIMPIANTI**ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI IDRICI**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI	X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI	NO	X	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	X	NO	NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	SI	NO	NA	X
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	X	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	X	NO	NA
Nomina RSPP	SI	X	NO	NA
Attestato RSPP	SI	X	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA	X
Verbale adesione RLST	SI	X	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	X	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
DE SANTIS MARCO							X	X	X		
ZAINEA OCTAVIAN VALENTIN	X	X	X	X	X	NO		X			
GHELLI DIEGO	X	X	X	X	X	NO	X				

INADEMPIENZE RISCOSTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

Reperire art.37 operai ditta BDS

- Installare sottoponte lato ~~ovest~~ porteggio e installare sulle aperture su solai il parapetto in lato nord del porteggio come indicato al progetto
- Installare parapetto e tor. fermapiede nel porteggio lato interno in corrispondenza delle aperture su solai.
- Delimitare zone di stoccaggio o deposito di materiali.
- Evitare di effettuare lavorazioni su strada e deposito di oggetti o attrezzature.
- Creare nuove piani di lavoro sopra il porteggio e non creare sbalzi di quote.
- Segnalare zone di pericolo di verti (balconi promontori ecc.)
- Effettuare calcolo piano di carico presente;

IL PREPOSTO DI CANTIERE

Saverio Ferraro

PROFESSIONAL SERVICE SRL

F. Ferraro