

## VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE VILLA SANTA LUCIA

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

**DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA**

**DATA SOPRALLUOGO:** 27/3/17 **ORA INIZIO** 14:30 **ORA FINE** 16:00

**LUOGO DI LAVORO: VIA UMBERTO 1, VIA XX SETTEMBRE.**

**PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SORRENTINO**

**OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN AGGREGATO EDILIZIO**

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 89661 del 26-01-2017 Visibile all'ingresso	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 1-8-2016 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL 1-8-2016 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI X NO NA SI X NO NA SI NO NA X
--	--

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? <b>Novembre 2016</b> La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
---	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
--	--

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) 10-03-2017 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); 7-12-2016 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
---	--

### FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<u>Demolizioni di volte ed. 4</u>
<u>Svuotamento riinfianchi edificio 2</u>
<u>Sistemazione manto copertura ed. 2</u>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
--------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO NA X
---	------------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO NA X
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI NO NA X
--	------------

**DITTA: EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILIZIA**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA REDATTA IN DATA 08-08-2016	SIX NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC SCADE IL 20-07-2016	SIX NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SIX NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SIX NO NA
Dichiarazione organico medio annuo	SIX NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	-
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SIX NO NA
Nomine Medico competente	SIX NO NA
Nomina RSPP	SIX NO NA
Attestato RSPP	SIX NO NA
Verbale elezione RLS	-
Verbale adesione RLST	SIX NO NA
Nomine ANTINCENDIO	SIX NO NA
Attestato ANTINCENDIO	SIX NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Nomina PREPOSTO	SIX NO NA
Attestato PREPOSTO	SIX NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SIX NO NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.ME DICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (3)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
SORRENTINO FRANCESCO	X	X	X	X		X	X		X		
CENTI PIZZUTILLI RAFFAELE	X	X	X	X		X		X			
CURTACCI EMANUELE	X	X	X	X		X					
SANTELLA ANTONIO	X	X	X	X		X					
PAOLUCCI AMERIGO	X	X	X	X		X					
DI PROSPERO ROBERTO	X	X	X	X		X					
FERATI JETMIR	X	X	X	X		X					
RECCHIUTI ELIO	X	X	X	X		X					
LUPI FRANCESCO	S31-03-17	X	X	X		X					

**DITTA: BDS TERMOIMPIANTI****ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI IDRICI**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SIX NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SIX NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI NO X NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SIX NO NA
Dichiarazione organico medio annuo	SIX NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	SI NO NA X
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SIX NO NA
Nomine Medico competente	SIX NO NA
Nomina RSPP	SIX NO NA
Attestato RSPP	SIX NO NA
Verbale elezione RLS	SI NO NA X
Verbale adesione RLST	SIX NO NA
Nomine ANTINCENDIO	SIX NO NA
Attestato ANTINCENDIO	SIX NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SIX NO NA
Nomina PREPOSTO	SIX NO NA
Attestato PREPOSTO	SIX NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SIX NO NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
DE SANTIS MARCO							X	X	X		
ZAINEA OCTAVIAN VALENTIN	X	X	X	X	X	NO		X			
GHELLI DIEGO	X	X	X	X	X	NO	X				



INADEMPIENZE RISCONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

Reperire art.37 operai ditta BDS

~~Effettuare calcolo aggiornamento ponteggio con piazzola~~ Redatto da *[signature]*

~~Aggiornare Dure e CCIAA ditta Edilfrair~~ copie cantiere


Aggiornare impianto di messa a terra del ponteggio come realizzato in sito

*A Da effettuare con ultime aggiornamenti:*

Verifica dell'aggiornamento documentale;

Verifica delle lavorazioni in atto:

Installare contro incendio e polimerico su zone a rischio di impatto con il capo.



IL PREPOSTO DI CANTIERE

*[Signature]*

PROFESSIONAL SERVICE SRL

*[Signature]*