

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SAN BASILIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 23/5/18 **ORA INIZIO** 11:00 **ORA FINE** 12:30

LUOGO DI LAVORO: VIA – PIAZZALE SAN BASILIO - AQ

PREPOSTO: GEOM. FARDA MARIANO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 115958 DEL 30-3-18 Visibile all'ingresso	SIX NO NA SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA
Contratto appalto/subappalto	SIX NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 16-11-2016 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SIX SIX NO NA SI NO NA
---	------------------------------

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO X NA
--	---

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
--	---

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) redatta 28-11-17 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); scade 12-5-18 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
--	---

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL' ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Iniezioni e cerchiature di rinforzo in opature; Perforazioni in muratura Staccatura interna	

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI NO NA X
--------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SIX NO NA
---	-----------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO X NA
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SIX NO NA
--	-----------

DITTA: BDS TERMOIMPIANTI**ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI IDRICI**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SCADE 11-11-2017	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	REDATTA IL 9-6-17	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art. 14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina RSPP Attestato RSPP		- SI X NO NA
Verbale elezione RLS Verbale adesione RLST		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine ANTINCENDIO Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina PREPOSTO Attestato PREPOSTO		SI NO X NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
DE SANTIS MARCO							X				
CRUCIANI GIANLUCA	X	X	X	X	X	X	X				
CIANCARELLA ANTONELLO	X	S30-3-18	X	X	X	X	X	X			
GHELLI DIEGO	X	X	X	X	X	X	X				
ZAINEA GABRIEL								X			
BOCCANERA FABIO	X	S20-4-18	X	X	X	X					
PANELLA ANTONIO	X	S9-9-18	X	X	X	X					

DITTA: PANELLA IMPIANTI**ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI ELETTRICI**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	REDATTA 5-10-17	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	Scade 3-4-18	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina RSPP Attestato RSPP		- SI X NO NA
Verbale elezione RLS Verbale adesione RLST		SI X NO NA -
Nomine ANTINCENDIO Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina PREPOSTO Attestato PREPOSTO		SI NO X NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI



ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CARDARELLI LORIS	X	S10-18	X	X		X					
VALERIANO MARCO		S7-18	X	X		X					
PICELLA ANTONIO	X	S7-18	X	X		X					
SCOPANO SERGIO	X	S10-18	X	X		X					

A seguito del sopralluogo si evidenziano le seguenti criticità che devono essere sanate mediante le successive prescrizioni impartite e nello specifico:

Redarre il calcolo statico dei ponteggi nuove configurazioni interne ed esterne e piani di carico nuovi.
Aggiornare durc e cciaa BDS E PANELLA

Visita preliminare di sopralluogo ed attività di supporto al servizio "CANTIERI APERTI".



IL PREPOSTO DI CANTIERE



PROFESSIONAL SERVICE SRL

