

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DEL BEATO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 25/7/18 **ORA INIZIO** 15:00 **ORA FINE** 16:00

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI FOSSA 6/B

PREPOSTO: GEOM. ALESSANDRO MUTI

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DIFICIO CROLLATO DAL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 122651 DEL 2-7-18 Visibile all'ingresso	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	<i>NON INSTAUR</i>	SI NO NA SI NO NA SI NO NA
--	--------------------	----------------------------------

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art. 109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? <i>ASP. UNO CO2 PRESENTE UNO 6KG A POCHE METRI</i> La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? <i>DA INTEGRARE CON ESIST. E TERMO</i> Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08); <i>DI</i>	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI NO NA
---	---

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA
--	--

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	<i>NON INSTAUR</i>	SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA SI NO NA
--	--------------------	--

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<i>Getto polig. per movimento onniverte.</i>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO X NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO X NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI NO X NA

DITTA: **FED UONI**

ATTIVITA' LAVORATIVA: **SUUI**

*oggi	CCIAA	20/1/18	S 18/9/18	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi -art.14 D.Lgs.81/08				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Copia Registro Infortuni - Vidimato				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Nomine Medico competente				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Nomina RSPP				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Attestato RSPP				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Verbale elezione RLS				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Verbale adesione RLST				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Nomina PREPOSTO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Attestato PREPOSTO				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MED ICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
COCCOCCA TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	5/12/18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S 31/10/20	S 12/9/20	S 12/2/23		S 8/4/22
RENZO FAGIANDI	<input checked="" type="checkbox"/>	5/16/19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S 31/8/22					S 23/4/23

PRESCRIZIONI

Manca il preposto e soggetto ditte incaricato e preposto soccorso da nominare e tenere presente in cantiere;
 Installare parapetti lungo le rampe di occhio ed a delimitazione degli sbalzi; ove non ci sono parastanze o lavoro, interdire le zone sbalzando e rendendo inaccessibile ai lavoratori;
 Ripercuere doc. mancante come esplicito precedentemente.

IL PREPOSTO DI CANTIERE

PROFESSIONAL SERVICE SRL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

