

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 31/7/18 **ORA INIZIO** 15:00 **ORA FINE** 15:30

LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO

PREPOSTO: GEOM. MARIANO FARDA - ARMANDO DI MARZIO -

OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009

| | | | | | |
|--|----|---|----|----|----|
| Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18 | SI | X | NO | NA | |
| Visibile all'ingresso | SI | X | NO | NA | |
| Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) | SI | X | NO | NA | |
| Cronoprogramma | SI | X | NO | NA | |
| Costi della sicurezza | SI | X | NO | NA | |
| Layout di cantiere | SI | X | NO | NA | |
| Fascicolo Dell'Opera | SI | | NO | X | NA |
| Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC) | SI | | NO | X | NA |
| Contratto appalto/subappalto | SI | X | NO | NA | |

| | | | | | |
|--|----|---|----|----|---|
| Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018 | SI | X | NO | NA | |
| Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); | SI | X | NO | NA | |
| Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018 | SI | X | NO | NA | |
| Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01); | SI | | NO | NA | X |

| | | | | |
|--|----|---|----|----|
| La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| L'estintore è presente? | SI | X | NO | NA |
| La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? | SI | X | NO | NA |
| La segnaletica è presente? <u>DA INSTALLARE VIE DI FUGA ecc.</u> | SI | X | NO | NA |
| Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art. 131, comma 6 D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); | SI | X | NO | NA |
| Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio; | SI | X | NO | NA |

| | | | | |
|--|----|---|----|----|
| Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013 | SI | X | NO | NA |
| Progetto basamento della GRU' | SI | X | NO | NA |
| Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R 17-04-18 | SI | X | NO | NA |
| Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 11-04-18 | SI | X | NO | NA |
| Verifica delle scariche atmosferiche della gru; | SI | X | NO | NA |

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

| |
|---|
| <u>Montaggio costruzione in acciaio in ferro in stajo di piano</u> |
| |
| |
| |
| |

| | | | | |
|--|----|---|----|----|
| PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI | SI | X | NO | NA |
| PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU | SI | X | NO | NA |
| OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU | SI | X | NO | NA |
| PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc... | SI | X | NO | NA |

DITTA: FED LAVORI SRLS

ATTIVITA' LAVORATIVA: SCAVI E DEMOLIZIONI

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA | SI | X | NO | NA |
| Certificato di regolarità contributiva - DURC | SI | X | NO | NA |
| D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08 | SI | X | NO | NA |
| Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08 | SI | X | NO | NA |
| Dichiarazione organico medio annuo | SI | X | NO | NA |
| Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08. | SI | X | NO | NA |
| Nomine Medico competente | SI | X | NO | NA |
| Nomina RSPP | SI | X | NO | NA |
| Attestato RSPP | SI | X | NO | NA |
| Verbale elezione RLS | | | | |
| Verbale adesione RLST | SI | X | NO | NA |
| Nomine ANTINCENDIO | SI | X | NO | NA |
| Attestato ANTINCENDIO | SI | X | NO | NA |
| Nomine PRIMO SOCCORSO | SI | X | NO | NA |
| Attestato PRIMO SOCCORSO | SI | X | NO | NA |
| Nomina PREPOSTO | | | | |
| Attestato PREPOSTO | | | | |
| Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse; | SI | X | NO | NA |

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

| NOME E COGNOME | UNILAV | V.MEDICA | CONS. DPI | CONS. TESSERINO | ART.36 | ART. 37 (5) | ATTESTATO ANTINCENDIO | ATTESTATO 1° SOCCORSO (3) | PREPOSTO (5) | PONTEGGI (4) | GRUISTA, MACCHINE |
|-----------------|--------|----------|-----------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| COCOCCIA TONINO | X | S12-9-18 | X | | X | X | | | | | |
| FABIANI RENZO | X | NO | X | | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

DITTA: A E G COSTRUZIONI

ATTIVITA' LAVORATIVA: CARPENTERIA

| | | | | |
|---|----|---|----|----|
| Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA R 9-1-18 AGG. | SI | X | NO | NA |
| Certificato di regolarità contributiva - DURC S 27-3-18 S 26/7/18 AGG. | SI | X | NO | NA |
| D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08 | SI | X | NO | NA |
| Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08 | SI | X | NO | NA |
| Dichiarazione organico medio annuo | SI | X | NO | NA |
| Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08. | SI | X | NO | NA |
| Nomine Medico competente | SI | X | NO | NA |
| Nomina RSPP | SI | X | NO | NA |
| Attestato RSPP | SI | X | NO | NA |
| Verbale elezione RLS | SI | X | NO | NA |
| Verbale adesione RLST | SI | | NO | NA |
| Nomine ANTINCENDIO | SI | X | NO | NA |
| Attestato ANTINCENDIO | SI | X | NO | NA |
| Nomine PRIMO SOCCORSO | SI | X | NO | NA |
| Attestato PRIMO SOCCORSO | SI | X | NO | NA |
| Nomina PREPOSTO | SI | X | NO | NA |
| Attestato PREPOSTO | SI | X | NO | NA |
| Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse; | SI | X | NO | NA |

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

| NOME E COGNOME | UNILAV | V.MEDICA | CONS. DPI | CONS. TESSERINO | ART.36 | ART. 37 (5) | ATTESTATO ANTINCENDIO | ATTESTATO 1° SOCCORSO (3) | PREPOSTO (5) | PONTEGGI (4) | GRUISTA, MACCHINE |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| CHIRUNET ALEXANDER | X | X | X | X | | X | X | X | X | | |
| GASBARRO ITALO | X | X | X | X | | X | X | X | X | | |
| GIOIA TONINO | X | X | X | X | | X | X | X | | | |
| VENDITTI GIANNI | S10-8-18 | S7-3-19 | X | X | | X | | | | | |
| CECI MASSIMO | S10-8-18 | S7-3-19 | X | X | | X | | | | | |
| FERRANTI MASSIMO | S10-8-18 | S7-3-19 | X | X | | X | | | | | |
| ZAVATE MIHAI ADRIAN | S10-8-18 | S7-3-19 | X | X | | X | | | | | |
| CRETARO LUIGI | S10-8-18 | S29-6-19 | X | X | X | X | | | | | |

REPERIRE FASCICOLO D'OPERA E TITOLO ABILITATIVO

- ⊖ Intellora generale idonea e robuste di cemento ed acciaio;
- ⊖ Intellora progettati idonei dove $h > 50$ cm tra adesso hore
orizzontale; controventata e ricadute progettati esistenti;
- ⊖ Intellora copricapi protettivi su ferri di ripresa;
- ⊖ Delimitare le zone di stoccaggio delle exel di lavoro e
pedane; Intellora ripetitive vie di fuga;
- ⊖ Rimuovere materiali di intralcio (tavole, ferri e dai
paraggi);
- ⊖ Aggiornare verifica trimestrale per delle fini e cotene;
- ⊖ Rimuovere ponteggio non autorizzato alla struttura
o renderlo agibile con ancoraggi e vore a Tetta.

IL PREPOSTO DI CANTIERE

PROFESSIONAL SERVICE SRL

.....

.....