

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DEL BEATO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 11/9/18 **ORA INIZIO** 11:00 **ORA FINE** 12:30

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI FOSSA 6/B

PREPOSTO: GEOM. ALESSANDRO MUTI

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DIFICIO CROLLATO DAL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 122651 DEL 2-7-18	SIX NO NA
Visibile all'ingresso	SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SIX NO NA
Cronoprogramma	SIX NO NA
Costi della sicurezza	SIX NO NA
Layout di cantiere	SIX NO NA
Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art. 109 D.Lgs.81/08);	SIX NO NA
L'estintore è presente?	SIX NO NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SIX NO NA
La segnaletica è presente?	SIX NO NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI NO NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art. 134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI NO NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art. 133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI NO NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art. 131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI NO NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI NO NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI NO NA

Certificazione corretta installazione GRU' R31-7-18	SIX NO NA
Progetto basamento della GRU' No	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kgdei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R27-7-18	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 6/8/18	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: **MANCA.**

Getto in cls dei piloni su ponteggi;

Perfori degli stessi;

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SIX NO NA
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO X NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

PRESCRIZIONI

- Ripetere copie verifiche omole gru;
- Ripetere progetto versamento gru;
- Installare peripetto sommitale di mano mediante tubi a port. e placche come da progetto nella zona nord dello stero dove è stato rimossa porzione dello stero;
- Indicare idonei DPI - sottoserie (Ceschi)
- Ripetere doc. della betoniera e installare in zone protette e proteggere con patteggio;
- Liberare i passaggi e delimitare zone di deposito;

IL PREPOSTO DI CANTIERE

Francesco...

PROFESSIONAL SERVICE SRL

[Signature] a