

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DOMPE'

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.

DATA SOPRALLUOGO: 25/10/18 **ORA INIZIO** 14:30 **ORA FINE** 15:10

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI PILE – L'AQUILA

PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO SANTUCCI

OGGETTO DEI LAVORI: AMPLIAMENTO STABILIMENTO "OMEGA PHARMA"

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) N.111938 del 22-1-2018	SI X NO NA
Visibile all'ingresso	SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SI X NO NA
Cronoprogramma	SI X NO NA
Costi della sicurezza	SI X NO NA
Layout di cantiere	SI X NO NA
Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 19-7-16, 28-10-16, Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	SI X NO NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL 9-8-17	SI X NO NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra. (DPR 462/01);	SI NO NA

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
L'estintore è presente?	SI X NO NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SI X NO NA
La segnaletica è presente?	SI X NO NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA

Certificazione corretta installazione GRU'R27-6-18	
Progetto basamento della GRU*	
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica periodica	
Richiesta di verifica all' A.S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R28-5-18	
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Montaggio gru: in vasca acque
Montaggio coattorrens in peratie sospese.

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI X NO NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI X NO NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X NO NA

ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILE

DITTA: EDILFRAIR

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI	X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	X	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	X	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	X	NO	NA
Nomina RSPP	SI	X	NO	NA
Attestato RSPP	SI		NO	NA X
Verbale elezione RLS	SI	X	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	X	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	X	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
MASCIOCCHI PARIDE	X	X	X	X		X	X	X			
SANTUCCI FRANCESCO	X	X	X	X		X	X	X	X		
CIOCIU VIOREL	X	X	X	X		X					
ENE ION	X	X	X	X		X					
Ciano Antonio	X	X	X	X		X					
Birmania Ilan petru	X	X	X	X		X					
Butnaru Ionel	X	X	X	X		X					
Cancellia Pietro	X	X	X	X		X					
Di Padova Carlo	X	X	X	X		X					
Migliozzi Maurizio	X	X	X	X		X					
GIUSEPPE SFREGOLA	X	X	X	X		X					
GIUSEPPE GAMMAROTA	X	X	X	X		X					

DITTA:

ATTIVITA' LAVORATIVA:

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA


ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE

INADEMPIENZE RISCOSE E PRESCRIZIONI CON TEMPSTICHE DI ATTIVAZIONE

- ✓ Si prescrive di installare idoneo parapetto sul ponteggio ove dislivello $e' > 50$ a con doppio corante e fene piedi;
- ✓ Interdire zone ove sono presenti proiezioni di vuoto;
- ✓ Installare ove la distanza $e' > 2,5$ ml idoneo sottoparte di protezione;
- ✓ Reinstallare pannelli metallici del ponteggio lungo gli impalcanti perimetrali alla struttura in c.a.;

IL Preposto



PROFESSIONAL SERVICE SRL

