

# VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

**DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA**

**DATA SOPRALLUOGO:** 06/11/18 **ORA INIZIO** 16:00 **ORA FINE** 12:00

**LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO**

**PREPOSTO: GEOM. MARIANO FARDA - ARMANDO DI MARZIO -**

**OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009**

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18 Visibile all'ingresso		SI X	NO	NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) <u>NON FIRMATO</u>		SI X	NO	NA
Cronoprogramma		SI X	NO	NA
Costi della sicurezza		SI X	NO	NA
Layout di cantiere		SI X	NO	NA
Fascicolo Dell'Opera <u>NON FIRMATO</u>		<del>SI</del>	<del>NO X</del>	NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)		SI	NO X	NA
Contratto appalto/subappalto		SI X	NO	NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018		SI X	NO	NA
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);		SI X	NO	NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018		SI X	NO	NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);		<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NA X</del>

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);		SI X	NO	NA
L'estintore è presente?		SI X	NO	NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?		SI X	NO	NA
La segnaletica è presente?		SI X	NO	NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);		SI X	NO	NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);		SI	NO X	NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);		SI X	NO	NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);		SI X	NO	NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);		SI X	NO	NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);		SI	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;		SI	NO	NA

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013		SI X	NO	NA
Progetto basamento della GRU'		SI X	NO	NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) <u>R 17-04-18</u>	<u>R 11/4/18</u>	SI X	NO	NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); <u>R 11-04-18</u>	<u>1/10/18</u>	SI X	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;		SI X	NO	NA

**FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

Non Attivo (verifica doc etale) e dello stato dei luoghi;

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X	NO	NA
--------------------------------------	------	----	----

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI X	NO	NA
---	------	----	----

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI X	NO	NA
--	------	----	----

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X	NO	NA
--	------	----	----



## DITTA: FED LAVORI SRLS

## ATTIVITA' LAVORATIVA: SCAVI E DEMOLIZIONI

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art. 14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS			-
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO			
Attestato PREPOSTO			
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

## ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
COCOCCIA TONINO	X	S12-9-18	X		X	X					
FABIANI RENZO	X	NO	X		X	X					

## DITTA: A E G COSTRUZIONI

## ATTIVITA' LAVORATIVA: CARPENTERIA

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA R 9-1-18	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC S 27-7-18	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art. 14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

## ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CHIRUNET ALEXANDER	X	X	X	X		X	X	X	X		
GASBARRO ITALO	X	X	X	X		X	X	X	X		
GIOIA TONINO	X	X	X	X		X	X	X			
VENDITTI GIANNI	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
CECI MASSIMO	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
FERRANTI MASSIMO	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
ZAVATE MIHAI ADRIAN	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
CRETARO LUIGI	S10-8-18	S29-6-19	X	X	X	X					



REPERIRE FASCICOLO D'OPERA E TITOLO ABILITATIVO

A seguito del sopralluogo per la mancanza di cantiere in oggetto si  
 esprime nell'immediato ~~che~~ di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- ① Effettuare pulizia generale del cantiere e della viabilità da materiali  
 di intralcio;
- ② Creare parapetto nella zona deposito materiali in adiacenza alla struttura  
 dei presunti vuoti;
- ③ Sistemare tutti i parapetti esistenti in modo da essere stabili  
 e robusti e costituiti da 2 correnti e parapiede;
- ④ Installare cancellotti plastici in ferro proporzionati ed appesi;
- ⑤ Dove presenti dislivelli nel piano individuare un unico ~~tra~~  
 gli stessi e installare idonea rampa; nella restante zona  
 prevedere parapetti;
- ⑥ Installare parapetto in solai PI da quota +20cm a quota +90cm,  
 e idoneo occhio allo stesso;
- ⑦ Ancorare parapetto di scanso al piano interessato;
- ⑧ Rimuovere parapetto x motore piloti, non conforme o  
 re-installare cancellotti, parapiedi ed ancoraggio.

IL PREPOSTO DI CANTIERE



.....

PROFESSIONAL SERVICE SRL



.....