

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SAN BASILIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 6/11/18 **ORA INIZIO** 15:30 **ORA FINE** 16:00

LUOGO DI LAVORO: VIA – PIAZZALE SAN BASILIO - AQ

PREPOSTO: GEOM. FARDA MARIANO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 115958 DEL 30-3-18 Visibile all'ingresso	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 16-11-2016 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI X SI X NO NA SI NO NA
---	--------------------------------

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI NO X NA
--	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
--	--

Certificazione corretta installazione GRU' Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) redatta 9-3-18 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); scade 12-5-18 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
--	--

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

inquinare in mostra
Montaggio Tetto
Impianti elettrici ed idraulici

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI NO NA X
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI x NO NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI NO X NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X NO NA

DITTA: BDS TERMOIMPIANTI
ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI IDRICI

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SCADE 31-1-19	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	REDATTA IL 10-11-18	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA
Nomina RSPP Attestato RSPP		- SI X NO NA
Verbale elezione RLS Verbale adesione RLST		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine ANTINCENDIO Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina PREPOSTO Attestato PREPOSTO		SI NO X NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILA V	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
DE SANTIS MARCO	DL	S19-10-18	X	X	X		2010	2017			
CRUCIANI GIANLUCA	X	S26-4-19	X	X	X	X	2014	2016			
CIANCARELLA ANTONELLO	X	S28-3-19	X	X	X	X	2008	2017			
GHELLI DIEGO	X	S12-10-18	X	X	X	X	2010				
ZAINEA GABRIEL ALEXANDRU	X	S3-10-18	X	X	X	X		2016			
FRANCO LATTANZIO	X	S10-7-19	X	X	X	X					
BOCCANERA FABIO	X	S12-4-19	X	X	X	X					
PANELLA ANTONIO	X	S6-3-19	X	X	X	X					
DI MARZIO ENRICO	X	S19-5-19	X	X	X	X					
DE MEIS GIULIO	X	S6-9-19	X	X	X	X					
NICOSIA EDOARDO	X	S25-9-19	X	X	X	X					

DITTA: PANELLA IMPIANTI
ATTIVITA' LAVORATIVA: IMPIANTI ELETTRICI

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SCADE 11-10-18	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	Scade 30-11-18	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Copia Registro infortuni - Vidimato		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA
Nomina RSPP Attestato RSPP		- SI X NO NA
Verbale elezione RLS Verbale adesione RLST		SI X NO NA -
Nomine ANTINCENDIO Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA SI X NO NA
Nomina PREPOSTO Attestato PREPOSTO		SI NO X NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CARDARELLI LORIS	X	S10-18	X	X		X					

A seguito del sopralluogo si evidenziano le seguenti criticità che devono essere sanate mediante le successive prescrizioni impartite e nello specifico:

Redarre il calcolo statico dei ponteggi nuove configurazioni interne ed esterne e piani di carico nuovi.
Aggiornare durc e cciaa BDS E PANELLA.

DITTA CARNICELLI:

Durc, S3-10-18

Cciaa Aggiornare

Iannucci Maura visita s2-10-18, formazione s9-1-18

Peducci Beatrice unilav s31-12-18, formazione base scaduta, visita s2-10-18

Lucia Celenza visita s25-1-19

Approvata doc. Cantiere
dispositivi ottici sulle
stesse;

Predisporre appesore piano x nuovo ponteggi da installare;
Durante le fasi di taglio con sega circolare utilizzare sempre
cuffie ed occhiali anti-inquinazione;

