

## VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DEL BEATO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

**DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA**

**DATA SOPRALLUOGO:** 18/12/18 **ORA INIZIO** 10:00 **ORA FINE** 10:45

**LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI FOSSA 6/B**

**PREPOSTO: GEOM. ALESSANDRO MUTI**

**OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DIFICIO CROLLATO DAL SISMA DEL 6-4-2009**

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 122651 DEL 2-7-18	SI	X	NO	NA
Visibile all'ingresso	SI	X	NO	NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SI	X	NO	NA
Cronoprogramma	SI	X	NO	NA
Costi della sicurezza	SI	X	NO	NA
Layout di cantiere	SI	X	NO	NA
Fascicolo Dell'Opera	SI	X	NO	NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI	X	NO	NA
Contratto appalto/subappalto	SI	X	NO	NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 31-7-18 R	SI	X	NO	NA
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	SI	X	NO	NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL	SI		NO	NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI		NO	NA

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
L'estintore è presente?	SI	X	NO	NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SI	X	NO	NA
La segnaletica è presente?	SI	X	NO	NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI		NO	NA

Certificazione corretta installazione GRU' R31-7-18	SI	X	NO	NA
Progetto basamento della GRU'	SI	X	NO	NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg dei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R13-11-18	SI	X	NO	NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R6-8-18	SI	X	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI	X	NO	NA

### FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Concretezza ed armature di pilastri in.c.e.				
<del>Struttura per il ponteggio</del> Sistemi anti crollo;				

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI	X	NO	NA
--------------------------------------	----	---	----	----

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI		NO	NA
---	----	--	----	----

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI	X	NO	NA
--	----	---	----	----

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc..	SI	X	NO	NA
---	----	---	----	----



**DITTA: EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILIZIA**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA REDATTA 2-7-2018	SI	X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC SCADE IL 16-02-19	SI	X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art. 14 D.Lgs.81/08	SI	X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	X	NO	NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	-			
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	X	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	X	NO	NA
Nomina RSPP	SI	X	NO	NA
Attestato RSPP	SI	X	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	X	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	X	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	X	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	X	NO	NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNLAV	V.MEDIC A	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
SANTUCCI FRANCESCO X	x	x	x	x		x	x	x	x		
BUTNARIU IONEL	x	x	x	x		x					
LUPI FRANCESCO											
DI MARCO GIOVANNA											

**DITTA: AEG COSTRUZIONI**
**ATTIVITA' LAVORATIVA: CARPENTERIA**

CCIAA	S 26-1-19	SI	X	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	S27-11-18 S28/3/19	SI	X	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08		SI	X	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art. 14 D.Lgs.81/08		SI	X	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI	X	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI	X	NO	NA
Nomine Medico competente		SI	X	NO	NA
Nomina RSPP		SI	X	NO	NA
Attestato RSPP		SI	X	NO	NA
Verbale elezione RLS GIOIA TONINO S 21-4-17		SI	X	NO	NA
Verbale adesione RLST		SI	NO	NA	X
Nomine ANTINCENDIO - GIOIA TONINO R 30-11-15		SI	X	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO - GASBARRO ITALO R 30-11-15		SI	X	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO - GIOIA TONINO S 4-2020		SI	X	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO - GASBARRO ITALO S 4-2020		SI	X	NO	NA
Nomina PREPOSTO - GIOIA TONINO S 18-3-2022		SI	X	NO	NA
Attestato PREPOSTO - GASBARRO ITALO S 18-3-2022		SI	X	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI	X	NO	NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNLAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
LOGLISCI MARIO X	S21-12-18	S16-7-19	X	X		S7-2023	R11-3-15	S10-8-21		S5-9-20	S8-5-22
PARRULLI PIETRO X	S21-12-18	S16-7-19	X	X		S7-2023					
LORUSSO PASQUALE X	S21-12-18	S16-7-19	X	X		S7-2023					
CIAMPO MIKE X	S21-12-18	S31-8-19	X	X		S8-2023					
CRETU SERGIO	x	S21-5-19	X	X		S25-3-22				S18-6-22	
BRADU SERGHEI	x	S21-5-19	X	X		S24-3-22				S18-6-22	
STRAGAPEDRE PASQUALE X	x	S28-9-19	X	X		S27-9-23					
LJATIFJ REFET X	x	S24/10/19	x	x		S18-6-21				S4-8-21	
PIKU ARTUR X	X	S19/2/19	X	X		X					
Gianni Venditti X	S21/11/18	S7/3/19	X	X		X					

DI PALCA SAMMO X S 21/12/18 S14/9/19 X X X



**DITTA:**

**ATTIVITA' LAVORATIVA:**

CCIAA	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi -art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Copia Registro infortuni - Vidimato	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

**ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MED ICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.38	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE

**PRESCRIZIONI**

A seguito delle lavorazioni in atto si prescrive quanto segue:

- ① Creare viabilità nuova Topiolo nave e ghiscia presenti;
- ② Installare Toppi protettivi su ferri protrudenti;
- ③ Installare quanto prima illuminazione al P. Intercosto
- ④ Viste le lavorazioni da attuare lungo la strada (cappottatura x futura realizzazione di espello) e viste le problematiche di caduta materiale da edificio pericolante esistente, si prescrive il fermo della attività, previo coordinamento col CSE x attuare procedure di intervento specifiche;

**IL PREPOSTO DI CANTIERE**

**PROFESSIONAL SERVICE SRL**





