

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 16/1/19 **ORA INIZIO** 11:00 **ORA FINE** 12:10

LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO

PREPOSTO: GEOM. MARIANO FARDA - ARMANDO DI MARZIO -

OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18 Visibile all'ingresso	SIX NO NA	SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SIX NO NA	
Cronoprogramma	SIX NO NA	
Costi della sicurezza	SIX NO NA	
Layout di cantiere	SIX NO NA	
Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA	
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA	
Contratto appalto/subappalto	SIX NO NA	

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SIX NO NA	SIX NO NA	SIX NO NA	SI NO NA X
--	-----------	-----------	-----------	------------

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO NA	SI NO X NA				
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SIX NO NA	SI NO NA				
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013 Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R 11-04-18 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 01-10-18 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO NA					
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL' ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Concrete pilastri P.Terra

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SIX NO NA
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SIX NO NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SIX NO NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SIX NO NA

DITTA: FED LAVORI SRLS

ATTIVITA' LAVORATIVA: SCAVI E DEMOLIZIONI

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS			
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO			
Attestato PREPOSTO			
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
COCOCCIA TONINO	X	S12-9-18	X		X	X					
FABIANI RENZO	X	NO	X		X	X					

DITTA: A E G COSTRUZIONI

ATTIVITA' LAVORATIVA: CARPENTERIA

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA R 9-1-18	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC S 27-7-18	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CHIRUNET ALEXANDER	X	X	X	X		X	X	X	X		
GASBARRO ITALO	X	X	X	X		X	X	X	X		
GIOIA TONINO	X	X	X	X		X	X	X			
VENDITTI GIANNI	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
CECI MASSIMO	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
FERRANTI MASSIMO	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
ZAVATE MIHAI ADRIAN	S10-8-18	S7-3-19	X	X		X					
CRETARO LUIGI	S10-8-18	S29-6-19	X	X	X	X					

X DI PALTA SANDRO - MANCANO DOCUMENTI
 X NA POLICIONE DOMENICO S29/19 - X X | S 25/3/22 S13/9/20 S13/6/22 GWS 4/7/21
 X VOLPIANI LIBERATO S29/19 - X X | S24/3/20

REPERIRE FASCICOLO D'OPERA E TITOLO ABILITATIVO

In data odierna a seguito del sopralluogo si sono evidenziate le seguenti criticità da attendere nell'immediato e ~~l'aspetto dell'...~~

- ① Intallare messa a terra in sede attuale
- ② Mantenere liberi i passaggi da materiali (tardame e ^{borse} ~~altro~~)
- ③ Sulle cose i con' elettrici a terra;

Inoltre, a seguito del controllo documentale risulta da apporre ^{o reperire} ~~o reperire~~ i seguenti documenti:

- ① UNILAV Venditti
- ② Tutto il fascicolo lavoratore di DIPALMA SANDRO
- ③ Visite mediche di NAPOLEONE OTTENICO e VULPISNI LIBERATO.
- ④ Apposizione POS e ott. 36 dei lavoratori impiegati;
- ⑤ Apposizione DUNE e CCIAA Aeg;

IL PREPOSTO DI CANTIERE

Aeg,


PROFESSIONAL SERVICE SRL



