

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 22/5/19 **ORA INIZIO** 8.35 **ORA FINE** 9.45

LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO

PREPOSTO: GEOM. MARIANO FARDA – ARMANDO DI MARZIO – DINO COLANINNI

OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18 Visibile all'ingresso	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI NO NA X
--	--

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA SI NO X NA
--	--

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art. 131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI NO NA SI NO NA
---	--

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013 Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R 01-10-18 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 01-10-18 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA SI X NO NA
---	--

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<u>ARMATURA VANO SCALE E SOLAI</u>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
--------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI X NO NA
---	------------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI X NO NA
--	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X NO NA
--	------------

DITTA: EDILFRAIR**ATTIVITA' LAVORATIVA: EDILE**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA § 20-5-19	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC § 20-6-19	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS			
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
PARIDE MASCIOCCHI	X	X	X	X	X	X	X	X			
MARIANO FARDA	X	X	X	X	X	X	X	X			
BUCCHI PHILIP	X	X	X	X	X	X	X	X			
TEMPESTA NTONIO	X	X	X	X	X	X					
D'AGOSTINO MARCO											
ENE ION											

NON PRESENTI

REPERIRE FASCICOLO D'OPERA E TITOLO ABILITATIVO

- ELIMINARE TUTTO IL MATERIALE DI LAVORAZIONE PRESENTE SUL PORTOGGIO ED IN APPOGGIO ALLO STESSO
- ACCUMI PUNTI LA DISTANZA DEL PORTELLO È SUP. A 20CM E VOTO.
- INSTALLAZIONE CORRETTI E TAVOLE TEMPORALI MANCANTE SUL PORTOGGIO E PROTEZIONE APERTURE NEL VOTO VERSO PORTELLO.
- INSTALLAZIONE PROTEZIONE TUBI E CUNTI PERICOLOSI LUNGO IL CAMMINATO CON RISCHIO IMPATTO.
- UTILIZZO DI MISURATURA CON ANCORAGGIO IDONEO (CORDE CENTINASA) - DEVE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE IL CALCOLO DEL SISTEMA UTILIZZATO.
- MESSA A TENDI SEGGA CIRCOLARE MANCANTE.
- G.E. DI PIANO CON FILI ELETTRICI A VISTA SENZA TAPPETO CIGLO. - VERIFICARE G.E. SE È ASC E CENTRATA
- LOCALI UTILIZZATO COME AUTONOMO - NON INDIVIDUATI NEL LAVORO DI CANTIERE.
- PULIZIA A CUCINA CANTIERE E TOMB D' PASSAGGIO CON RACCOMANDA DI ESORD.
- ASSENZA SEGNALETICA DI SICUREZZA. (ESODO -)
- ASSENZA ESTIMONI
- ASSENZA PRESENZA DI CANTIERE SIA EDILIZIA CHE AEG.

IL PREPOSTO DI CANTIERE
EDILTRAIR



PROFESSIONAL SERVICE SRL



A e G Costuzioni
RSPP
Glorio Lombardi



NEI CANTIERI È STATO IMPOSTO L'UTILIZZO DI MISURATURA ANTICADUTA DURANTE LE LAVORAZIONI SU SCALA INTERNA (APERTURE NEL VOTO).