
Verifica dello stato del cantiere

Si prescrive di installare tubi di irrigidimento al penultimo livello ove sono presenti i piani di carico con montanti non in asse



LAqu_Cantiere_191015145045.jpg

Created: Mar 15 Ott 14:50 2019

Segnalare con nastro bianco e rosso



LAqu_Cantiere_191015151524.jpg

Created: Mar 15 Ott 15:15 2019

Rimuovere materiale o interdire zona sottotetto