

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 13/11/18 ORA INIZIO 10.50 ORA FINE 11.20

LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO

PREPOSTO: GEOM. FRANCESCO INTUCCI

OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18	SI	X	NO	NA
Visibile all'ingresso	SI	X	NO	NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	SI	X	NO	NA
Cronoprogramma	SI	X	NO	NA
Costi della sicurezza	SI	X	NO	NA
Layout di cantiere	SI	X	NO	NA
Fascicolo Dell'Opera	SI	X	NO	NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI	X	NO	NA
Contratto appalto/subappalto	SI	X	NO	NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018	SI	X	NO	NA
Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	SI	X	NO	NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018	SI	X	NO	NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI		NO	NA X

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
L'estintore è presente?	SI	X	NO	NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SI	X	NO	NA
La segnaletica è presente?	SI	X	NO	NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI		NO	X NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI	X	NO	NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI		NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI		NO	NA

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013	SI	X	NO	NA
Progetto basamento della GRU'	SI	X	NO	NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R 23/7/19	SI	X	NO	NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 28/5/19	SI	X	NO	NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI	X	NO	NA

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

<u>PIANO 2° TRACCI - FUNAZIONE SCALDE IMP. CELESTINI</u>

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI	X	NO	NA
--------------------------------------	----	---	----	----

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI	X	NO	NA
---	----	---	----	----


OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI	X	NO	NA
--	----	---	----	----

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI	X	NO	NA
--	----	---	----	----

INADEMPIENZE RISCOSE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE


- CONTROLLO DOCUMENTAZIONE "CERTI IMPIANTI"
- PULIZIA CANTIERI.

IL PREPOSTO DI CANTIERE



.....

PROFESSIONAL SERVICE SRL



.....

