

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 14/2/2020 ORA INIZIO 1100 ORA FINE 1130

LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO

PREPOSTO: GEOM. SANTUCCI FRANCESCO

OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) n 118026 DEL 02-05-18 Visibile all'ingresso	SIX NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma	SIX NO NA
Costi della sicurezza	SIX NO NA
Layout di cantiere	SIX NO NA
Fascicolo Dell'Opera	SIX NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SIX NO NA
Contratto appalto/subappalto	SIX NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO NA X
--	---

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO X NA
--	---

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SI NO NA SI NO NA
--	---

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013 Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R 23/7/19 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R 28/5/19 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA SIX NO NA
---	---

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

*colonne murate in situ, alban
Peculiarità ruote e pneumatiche parte*

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SIX NO NA
PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SIX NO NA
OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SIX NO NA
PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SIX NO NA

DITTA: DLMA COSTRUZIONI

ATTIVITA' LAVORATIVA: MURATURE

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	S 8/1/20	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	S 15/11/19	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.LGS.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08	MANCA RUMORE E VIBRAZIONE	SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA
Nomina RSPP		SI X NO NA
Attestato RSPP		SI X NO NA
Verbale elezione RLS R 22/5/19		SI X NO NA
Verbale adesione RLST		SI X NO NA
Nomine ANTINCENDIO		SI NO NA X
Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Nomina PREPOSTO		SI X NO NA
Attestato PREPOSTO		SI X NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI X NO NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: DATORE DI LAVORO DI MASO VINCENZO

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CASTALDO MICHELE	X	S20/3/20	X	X	X	S7/8/23	S25/7/20	S29/11/19	S8/2/24		RLS R27/1/10
MAIELLO VINCENZO X	X	S3/6/20	X	X	X	S21/7/22					
TABASCO FRANCESCO	X	S3/6/20	X	X	X	S8/4/24					
PERFETTO SALVO ANTONIO	X	S30/3/20	X	X	X	S7/8/23					
DEL PRETE ANGELO	X	S24/6/20	X	X	X	S4/1/23					
RECCIA ANGELO											
ACCURSO ANTONIO	?	S26/7/20	X			S3/8/24					
DEL PRETE SALVATORE	X	NO	X	NO	NO	S7/8/23					
IODICE ANTONIO X	X	S3/2/21	X	X	NO	S8/1/25					

INADEMPIENZE RISCONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE

VERIFICA documentazione di cantiere
VERIFICA della situazione in sito

IL PREPOSTO DI CANTIERE



.....

PROFESSIONAL SERVICE SRL



.....