

# VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE SALLUSTIO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del  
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

**DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA**

**DATA SOPRALLUOGO:** 24/7/2020 **ORA INIZIO** 10.20 **ORA FINE** 1100

**LUOGO DI LAVORO: VIA SALLUSTIO, VIA BUCCIO DI RANALLO**

**PREPOSTO: GEOM. FARDA MARIANO**

**OGGETTO DEI LAVORI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6-4-2009**

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) N. 118026 DEL 02.05.18, AGGIORNAMENTO COVID n. 0019 170/2020 del 29.06.2020 Visibile all'ingresso	S I X	N O	N A
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma Costi della sicurezza Layout di cantiere Fascicolo Dell'Opera	S I X	N O	N A
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	S I X	N O	N A
Contratto appalto/subappalto	S I X	N O	N A

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra R 19-04-2018 Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08); Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL INVIO 19-04-2018 Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01); (R 17.06.20 - SCAD. 17.06.22)	S I X	N O	N A
--	-------	-----	-----

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (Art.109 D.Lgs.81/08); L'estintore è presente? La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci? La segnaletica è presente? Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (Allegato XIII D.Lgs.81/08); Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	S I X	N O	N A
--	-------	-----	-----

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08); Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08); Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08); Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08); Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	S I X	N O	N A
--	-------	-----	-----

Certificazione corretta installazione GRU' R 21-11-2013 Progetto basamento della GRU' Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) S 15/08/20 Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento apparecchi sollevamento (all. V D.Lgs.81/08); R 28.05.20 - S 18.05.21 Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	S I X	N O	N A
---	-------	-----	-----

**FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:**

IMPIANTI ELEVAZI PRIMO PIANO
INTORNO ESTERNO BUCCIO DI RANALLO
INTORNO INTERNO
IMPIANTO IDRAULICO <del>ESTERNO</del> PIANO SERVIZIO

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	S I X	N O	N A
--------------------------------------	-------	-----	-----

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	S I X	N O	N A
---	-------	-----	-----

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	S I X	N O	N A
--	-------	-----	-----

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	S I X	N O	N A
--	-------	-----	-----



DITTA: **DL.MA COSTRUZIONI**ATTIVITA' LAVORATIVA: **MURATURE**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigiano - CCIAA	24/11/19	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	15.03.20	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.IGS.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	i	SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA
Nomina RSPP		SI X NO NA
Attestato RSPP		SI X NO NA
Verbale elezione RLS	R 22/5/19	SI X NO NA
Verbale adesione RLST		SI NO NA X
Nomine ANTINCENDIO		SI X NO NA
Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Nomina PREPOSTO		SI X NO NA
Attestato PREPOSTO		SI X NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI X NO NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: **DATORE DI LAVORO DI MASO VINCENZO**

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CASTALDO MICHELE	X	S20/3/20	X	X	X	S7/8/23	S25/7/20	S29/11/19	S8/2/24		RLS R27/1/10
MAIELLO VINCENZO	X	S3/6/20	X	X	X	S21/7/22					
TABASCO FRANCESCO	X	S3/6/20	X	X	X	S8/4/24					
PERFETTO SALVO ANTONIO	X	S30/3/20	X	X	X	S7/8/23					
DEL PRETE ANGELO	X	S24/6/20	X	X	X	S4/1/23					
RECCIA ANGELO											
ACCURSO ANTONIO	?	S26/7/20	X			S3/8/24					
DEL PRETE SALVATORE	X	NO	X	NO	NO	S7/8/23					
IODICE ANTONIO	X	03.02.21	X	X	NO	08.01.25					
DERRICHELLO ANTONIO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

X BATTAGLIA GIUSEPPE

X CIMINO CARLO

X SALZANO PASQUALE



DITTA: **BDS TERMOIDRAULICA**ATTIVITA' LAVORATIVA: **TERMOIDRAULICA**

Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato - CCIAA	S 04/06/20	SI X NO NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	S 09/07/20	SI X NO NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08		SI X NO NA
Dichiarazione organico medio annuo		SI X NO NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.		SI X NO NA
Nomine Medico competente		SI X NO NA
Nomina RSPP		SI X NO NA
Attestato RSPP		SI X NO NA
Verbale elezione RLS		SI X NO NA
Verbale adesione RLST		SI NO NA
Nomine ANTINCENDIO		SI X NO NA
Attestato ANTINCENDIO		SI X NO NA
Nomine PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Attestato PRIMO SOCCORSO		SI X NO NA
Nomina PREPOSTO		SI X NO NA
Attestato PREPOSTO		SI X NO NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;		SI X NO NA

## ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MEDICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE
CIANCARELLA ANTONELLO	INDET.	S 02/04/20	X	X	X	S31/10/19	S 14/05/21	S 23.05.20			
BAFILE CORRADO	S12/12/19	S11/6/20	X	X	X	S31/10/19	X	X	S2020		DPI III
X ROTILIO BRUNO	31.08.20	02.03.21	X	X	X	03.06.20					
CRUCIANI GIANLUCA	X	S28/8/20	X	X	X	X					
X LIFERTIA ANTONIO	3.8.20		X	X	X						





**INADEMPIENZE RICONTRATE E PRESCRIZIONI CON TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE**


- PROTEGGERE TUTTI I TUBI PER AUTONAGLI PORTACCI (RISCHIO IMPAURI)
- INSTALLARE ~~UNA~~ IDONEA PROTEZIONE NEL UOTO DEI BALCONI VERSO IL PORTICCI, PIANO SUPERIORI
- ELIMINARE PROVALETTI PORTACCI A TEMPI E INSTALLARLI IN AREA - (RISCHIO INCURIA - CADUTA).
- DA DEPENDERE TUA A DOCUMENTARE "DITA COSTRUTTORE"

**IL PREPOSTO DI CANTIERE**



.....

**PROFESSIONAL SERVICE SRL**



.....